

Guten Tag liebe Fachkolleginnen und Fachkollegen,

wir möchten Sie darüber informieren, dass wir am **29.11.2024** eine Aktualisierung unseres Produkts **IBS EZA** (Inbetriebsetzung von Erzeugungsanlagen in Niederspannung) vornehmen werden. Hintergrund dieser Aktualisierung ist die Veröffentlichung unserer neuen Technischen Anschlussbedingungen mit Stand 08/2024, die seit dem 1. August 2024 in Kraft sind.

In den neuen Technischen Anschlussbedingungen (auf Seite 9 in den „Netzbetreiberspezifische Ergänzung zur TAB NS Nord 2023 v2.0“) sind geänderte Anforderungen an die Bereitstellung von Blindleistung durch Erzeugungsanlagen enthalten. Für Anlagen mit einer Summenscheinleistung von > 4,6 kVA wird nun die Q(U)-Kennlinie gemäß VDE AR-N 4105:2018-11 5.7.2.4 gefordert. Bei Anlagen mit einer Summenscheinleistung von  $\leq 4,6$  kVA ist nun ein  $\cos \varphi$  von 1 gefordert.

Diese Änderungen wurden in dem aktualisierten Produkt im Kundenmarktplatz umgesetzt. Wir bitten Sie, diese neuen Anforderungen bei der Errichtung und Inbetriebsetzung von Anlagen zu beachten.

Mit freundlichen Grüßen

**i.V. Christoph Thöle**

**EWE NETZ GmbH**

Cloppenburger Straße 302

26133 Oldenburg

E-Mail: [fmo@ewe-netz.de](mailto:fmo@ewe-netz.de)

Internet: [www.ewe-netz.de](http://www.ewe-netz.de)

Handelsregister Amtsgericht Oldenburg HRB 5236

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Urban Keussen

Geschäftsführung: Torsten Maus (Vorsitzender), Jörn Machheit